

(別記様式4)

設計図書等に関する質問・回答書

令和 6 年 2 月 16 日

商号又は名称
代表者名

委託業務番号	6-公計修-01
--------	----------

委託業務の名称	公社将監第一住宅(1~5号棟)建物診断業務委託
---------	-------------------------

番号	質問事項	回答事項
1	・仕様書の「業務の概要」の「3. 業務内容に「足場等による直接打診により点検する。」とありますが、高所作業車やチェア型ゴンドラと併用してもよろしいでしょうか。	・仮設は任意仮設ですので、適宜適用していただいて構いません。ただし、安全対策はしっかり行ってください。
2	・調査範囲は、仕様書の「外壁点検予備調査表」に記載のある緑色の範囲と考えてよろしいでしょうか。	・緑色の部分は「直接打診」、着色していない部分は「目視点検」となりますので、調査範囲としては外壁面全面となります。

令和 6 年 2 月 28 日

回答者
宮城県住宅供給公社
住宅管理部長 (公印省略)

※回答を閲覧等に供するときは、質問者名を公表しないこと。

(別記様式4)

設計図書等に関する質問・回答書

令和 6 年 2 月 21 日

商号又は名称
代表者名

委託業務番号

6-公計修-01

委託業務の名称

公社将監第一住宅(1~5号棟)建物診断業務委託

番号

質問事項

回答事項

1

・仮設工事は指定仮設でしょうか？
それとも任意仮設でしょうか？

・任意仮設とします。

令和 6 年 2 月 28 日

回答者

宮城県住宅供給公社

住宅管理部長 (公印省略)

※回答を閲覧等に供するときは、質問者名を公表しないこと。