

設計図書等に関する質問・回答書

令和 5年 8月 24日

商号又は名称

代表者



工 事 番 号 5-公計修-02

工 事 名 公社黒松住宅ほか1団地給水施設改修工事

番号	質問事項	回答事項
1	<p>図面番号11【仮設・新設受水槽ポンプ設置図(黒松)】について。 仮設水槽の下に養生鉄板を敷くことになっておりますが、これは移動設置のため一時的に敷くものでしょうか？</p>	<p>仮設水槽設置期間内の設置とします。</p>
2	<p>図面によると作業場北側の道路上からクレーン作業を行う計画になっておりますが、ここには街灯用の電線が架かっているものと考えます。どのように作業すれば宜しいでしょうか？</p>	<p>電線はクレーン作業に影響がないことを現場確認しています。</p>

令和 5年 8月 30日

回答者
宮城県住宅供給公社 住宅管理部長
(公印省略)

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。