

現場説明書

1. 業務番号 6-県営維-05
及び業務名 県営(仙北地区)住宅消防用設備等点検業務委託

2. 業務場所 大崎市古川旭三丁目1番地内ほか

3. 現場説明事項
 - (1) 消防点検業務期間 契約日の翌日から ~ 令和 9年 3月 31日 (日間)までとする。
ただし、消防法第17条3の3、消防法告示等に基づく点検を、概ね6か月の間隔をおいて6回実施するものとし、1回目は令和6年9月30日、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月30日、4回目は令和8年3月13日、5回目は令和8年9月30日、6回目は令和9年3月12日までに点検報告書を提出すること。
点検業務の他に、消防訓練立会い業務を行う。 ※仕様書4-(4)参照

 - (2) 耐圧試験の時期 水圧試験がある場合は、凍結を考慮して1・3・5回目の点検時に行うこと。

 - (3) 支払い条件
 - ① 前払金 なし
 - ② 支払い 各業務完了毎に、計6回の支払い。※上記支払いの際に発生する銀行振り込み手数料は、請負者の負担とする。

 - (4) 質疑・回答
 - ① 質問 令和 6年 5月28日(火) 11時までに書面にて提出のこと
 - ② 回答 令和 6年 5月29日(水) 11時までにURLページ内にて回答する※ 担当 経営戦略班 FAX:022-261-0831
Mail: keiei@miyagi-jk.or.jp

4. その他 詳細は別添 消防用設備等点検業務仕様書 による

I. 消防用設備等点検業務の概要

1. 本業務は県営（仙北地区）住宅の消防設備を消防法第17条3の3の規定に基づき保守点検するものである。
2. 対象住宅
別表-1による県営26住宅（棟数：122棟（内：高層住宅5棟）、住戸数：2,815戸）
3. 対象消防設備
点検対象の設備名、点検項目、数量、規格等については別表-2～別表-4による。
4. 点検報告時期
点検はおおむね6か月の間隔をおいて、計6回実施するものとし、1回目は令和6年9月30日、2回目は令和7年3月14日、3回目は令和7年9月30日、4回目は令和8年3月14日、5回目は令和9年9月30日、6回目は令和9年3月12日までに点検報告書を提出すること。

5. 適用

本業務は、消防法関係法令、消防設備等の点検要領（平成14年6月11日付け消防予第172号）、別添の消防用設備等点検業務仕様書に基づき履行すること。

6. 提出書類等

- ①点検業務実施計画書（年間）及び日程表（月間） 各1部
- ②消防設備士又は消防点検資格者一覧表 1部
- ③消防用設備等点検報告書（消防庁告示第3号による報告書） 2部（1・3・5回目は1部）
- ④点検試験等写真（県土木部写真撮影要領による）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑤不良箇所一覧表・不良箇所写真（県土木部写真撮影要領による）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑥応急措置等報告書及び使用材料明細報告書 各1部
- ⑦消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書 各1部
- ⑧消火器・避難器具点検記録報告書及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑨消防設備仕様一覧表（型番、製造年、製造者名）及び同電子媒体（CD-R） 各1部
- ⑩消火薬剤引き取り証明書（消火器製造者発行のもの） 各1部
- ⑪消防用設備点検における不在住戸への確認はがき点検記録報告書 1部
- ⑫自火報用住戸内感知器未点検記録報告書 1部

7. 支払い条件

- ①各業務完了ごとに、計6回支払うものとする。
- ②支払いに要する振り込み手数料は受託者の負担とする。

8. その他





- ①消火器放出試験分の薬剤充填は本業務に含む。
- ②不良箇所補修及び緊急修繕については別途とする。
- ③点検日程等は、点検1か月前を目途に、居住者・管理連絡員・自治会長に、ちらしの配布・掲示等により周知すること。
- ④本業務は、宮城県住宅供給公社建設工事執行要領を準用して契約・履行するものとし、疑義が生じた場合は監督員と協議するものとする。
- ⑤点検済票（ラベル）は、宮城県消防設備協会交付のラベルを使用するものとし、点検毎に貼りかえること。
- ⑥対象住宅における、消防・防災訓練の現地立会い費用は、本業務に含むものとするが、年26住宅を超える場合は、別途清算とする。
- ⑦時間外緊急事故対応業務においては、速やかに点検者を現地に派遣し、対処すること。

点検仕様書

業務番号 6- 県営維-05
 業務名 県営(仙北地区)住宅消防用設備等点検業務委託
 業務場所 大崎市古川旭三丁目1番地内ほか
 業務期間 令和6年6月7日 ～ 令和9年3月31日
 業務内容 県営住宅(仙北地区)消防用設備等点検

表紙	1
消防用設備等点検業務仕様書	5
別表1 点検対象住宅一覧表	3
別表2 県営住宅消火器点検項目及び点検数量	6
別表3 県営住宅非難設備数量表	3
別表4 県営古川李塚住宅住宅消防設備数量表	12
別表5 県営黒松第一住宅消防設備数量表	3
別表6 県営七北田住宅消防設備数量表	3
別表7 県営松陵住宅消防設備数量表	3
別表8 県営大和吉岡住宅消防設備数量表	3
別表9 県営若柳川南住宅消防設備数量表	3
別表10 県営登米前舟橋住宅消防設備数量表	3
別表11 県営迫萩洗住宅消防設備数量表	3
業務担当者区分表	1
点検業務における居住者対応	1
別紙様式1 点検班員構成表	1
別紙様式2 点検業務実施計画書(年間、月間)	2
別紙様式3 応急処置等報告書	1
別紙様式4 不良箇所内訳調査報告書	1
別紙様式5 使用材料明細報告書	1
別紙様式6 消火器点検記録報告書	1
別紙様式7 避難器具点検記録報告書	1
別紙様式8 自動火災報知設備住戸内感知器 未点検記録 報告書	1
別紙様式9 消防用設備器具等型式番号等一覧表	1
別紙様式10 消火器管理票	1
別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表	1
参考様式1 消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書	1
参考様式2 消防用設備点検における不在住戸への確認はがき	1
別紙1 点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置	1
追加仕様書 消火器取替仕様	1

計 69 枚

宮城県住宅供給公社 住宅管理部 保全課			
保全課長	課長補佐	設備班長	担当
			

消防用設備等点検業務仕様書

- 1 業務名称 県営（仙北地区）住宅消防用設備等点検業務委託
- 2 履行期間 令和6年6月7日から 令和9年3月31日まで
本業務期間は、3年間の複数年契約とするが、当公社が県と本業務対象の住宅管理受託料が当該契約期間の中で変更（業務委託期間の短縮・住宅数の増減）になった場合は、それに準じて業務委託料を変更することとする。
- 3 業務の対象

本業務の対象は、本業務の発注者の賃貸住宅（以下「点検対象住宅」という。）内に設置された消防用設備（以下「点検対象物」という。）のうち、別表に掲げる点検対象物とする。

4 業務の内容

本業務の受注者は、本業務の実施が点検対象住宅を保全し、もって居住者の消防防災面における安全性を確保するためのものであることに十分留意して、次に掲げる業務を、本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

(1) 法定点検業務

- イ 点検対象団地の点検対象物について、消防法（昭和23年法律第186号）第17条3の3、消防法施行令（昭和36年政令第37号）、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）その他の関係法令（以下「関係法令」という。）の規定に基づく点検（以下「法定点検」という。）を行う業務
 - ロ 法定点検の結果を整理、集計し、関係法令の規定に基づき記録する業務
 - ハ ロにより記録した法定点検の結果を発注者に提出する業務
 - ニ その他イ、ロ又はハに付随する業務で発注者の指示する業務
- なお、法定点検報告書には連量45kg（坪量52.3g/m²）程度の薄口用紙を使用すること。

(2) 機能維持業務

- イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるため、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する業務、及び実施した当該業務の内容を本業務の発注者に報告する業務。
- ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、その状況を発注者に報告しその指示により不良原因の調査を行う業務。
- ハ 法定点検により発見された表示灯若しくは誘導灯ランプの球切れ又は非常用押しボタン若しくは消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピンの破損等に伴う取替えその他軽微な修繕を行う業務、及び実施した当該業務の内容を発注者に報告する業務。
- ニ イ、ロ、又はハに付随する業務（法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分解清掃、調整及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての発注者への連絡を含む。）その他発注者が指示する点検対象物の機能維持業務。

(3) 時間外緊急事故対応業務

受注者の業務受託期間内に維持管理担当住宅で時間外・祝祭日及び休日に、自火報設備等の非火災警報等の設備異常が発生した場合、速やかにこれに対処する業務。

(4) 消防訓練立会い業務

対象住宅における、消防訓練の立会い業務。

※消防訓練実施（計画）報告書の作成及び提出、入居者との連絡及び周知文の配布などは含まない。

イ 対象：点検対象住戸（令和6年度のみ25住宅を対象とする）

ロ 時期：弊社担当者と別途調整

ハ 時間：1住宅当たり半日程度（土日祝日の場合あり）

ニ 内容：消火訓練 水消火器を使用した、初期消火の訓練

→ 水消火器を使用し、取扱方法の指導

避難訓練 建物内に火災を知らせ、避難・誘導及び避難器具の訓練

→ 自動火災報知設備の取扱説明、避難器具の取扱説明

通報訓練 火災の確認後、建物内に周知し、消防機関に通報する訓練

→ 消防機関への通報方法の指導

※住宅毎に訓練内容は異なる。

5 業務の実施等

(1) 業務担当者の配員

受注者は、本業務の実施担当者（以下「業務担当者」という。）として、法定点検の点検対象区分（第1種消防設備及び第2種消防設備をいう。以下「点検対象区分」という。）に従い、第1種消防設備を担当する者については1人以上、消防2種を担当する者については1人以上、合計2人以上を配員するものとし、資格者証の写しを提出すること。

(2) 点検班の編成

受注者は、(1)により配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の業務担当者からなる点検班に編成し、業務を実施するものとする。

(3) 点検班の構成の通知等

受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格等を別紙様式1〔点検班員構成表〕により指示者に通知し、その承認を得るものとする。承認を受けた者の異動、資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様とする。

(4) 実施計画書の提出

受注者は、業務の実施にあたり、あらかじめ別紙様式2-1〔点検業務実施計画書（年間）〕により年間の業務の実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。また、業務実施日の10日前までに別紙様式2-2〔点検業務実施計画書（月間）〕により実施計画を策定し、発注者に提出するものとする。

(5) 業務の実施時間

受注者は、業務を実施日程表に基づき実施するものとし、その実施時間は原則として発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。但し、居住者住戸内に入る点検の場合は、居住者等の都合により土、日曜日に点検することができる。

(6) 点検工具、備品等の携行

受注者は、業務の実施にあたり、法定点検及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な工具、備品等を常時携行するものとする。

6 点検の方法

(1) 法定点検の実施方法

- イ 受注者は、関係法令の定めるところに従い法定点検業務を行うものとする。
- ロ 住戸内点検において、不在等により実施出来ない場合は、再度訪問するものとし、当初を含めて3回実施する。訪問は記録し、住戸内点検を実施した場合は、当該住戸の居住者に参考様式-1 [消防用設備住戸内点検確認書及び記録報告書] により、署名又は捺印をもらうものとする。または、3回目の訪問時に不在の場合は、居住者に機器状態の確認を行うよう依頼するものとし別添（説明文：住戸内の機器状態の確認方法及び確認はがき）を玄関ポストに投函するものとする（返送料金は居住者に負担させないこと。）。
この場合は、点検未実施による変更処理は行わないものとする。
- ハ 点検実施後には、前回の点検済証を必ずはがし、別紙-1 [点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置] により、点検済証を貼付するものとする。点検済証は社名、点検者名、点検年月日及び点検種別（機器点検・総合点検）を記入できるものとし、事前に担当職員に見本を提出するものとする。
- ニ 返信されたはがき、訪問日時及び居住者の署名捺印は、整理し、担当職員が求められた場合は速やかに提出することとする。

(2) 機能維持のための調査等業務の実施方法

受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行うものとする。

(3) 連結送水管の配管等の加圧試験の実施方法

送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、閉切静水圧を3分間かけて確認する。

- イ 連結送水管の水圧試験を実施する前に、空気圧により漏れがないかを確認する。
なお、加圧する空気圧は0.196MPaとする。
- ロ 管内空気を排出した後、テスト弁を閉め切ること。
- ハ 閉切り静水圧は、設計送水圧（加圧送水装置を設けた場合は閉切圧力）とする。
- ニ 危険防止及び水損防止のため急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

水圧による点検は、第1段階 所定の圧力の3分の1の圧力
第2段階 所定の圧力の2分の1の圧力
第3段階 所定（設計圧力）の圧力により実施する。

- ホ 乾式の場合は、次の事項に留意すること。
 - a 充水に先立ちテスト弁を除きすべての放水口等が閉止状態にあることを確認する。
 - b 寒冷地で凍結のおそれがある場合は、点検終了後、配管内の排水を十分に行う。
 - ハ 加圧送水装置を設けている場合の一次側の圧力は、ポンプの設計押込圧力以下とする。

(4) 屋内消火栓及び連結送水管のホースの耐圧試験方法

- ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5分間かけて確認する。
- ア 加圧する前に結合金具等の接続状態が適正であることを十分に確認する。
 - イ 空気の残留がないことを確認してから加圧する。
 - ウ 所定の水圧は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（昭和43年自治省令第27号）によりホースの種類に応じて定められた使用圧とすること。
(ホースに記された圧力。)
 - エ 危険防止対策を講じた後、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧する。

7 居住者への対応等

受注者は業務担当者が業務を実施するために点検対象団地内へ立ち入る際は、別紙-2〔点検業務における居住者対応〕に掲げる事項を遵守させるものとする。

8 点検結果等の報告等

(1) 法定点検業務に関する報告等

受注者は、点検業務終了後4(1)ロにより速やかに発注者に提出するものとする。

(2) 機能維持業務に関する報告等

- イ 受注者は、4(2)イにより措置等した業務について、その都度ただちに別紙様式3〔応急措置等報告書〕により発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
- ロ 受注者は、4(2)ロによりとりまとめた業務の結果について、速やかに別紙様式4〔不良箇所内訳調査報告書〕により発注者に報告するものとする。
- ハ 受注者は、法定点検により点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項を発見した場合は、直ちに発注者に連絡するものとする。

9 特定事項に関する業務執行

受注者は、発注者が法定点検業務又は維持管理業務の結果の一部について、点検対象住宅の管理上必要とし、その必要とする報告内容及び期限を指定した場合には、実施計画書にかかわらずこれに協力するものとし、当該期限までに当該業務を完了させ、指示された点検結果その他事項を発注者に報告するものとする。

10 廃棄物の処理

受注者は、業務の実施により発生した消火薬剤等の廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を厳守し、場外搬出のうえ適切に処分すると共に、廃棄物の搬出処分が完了した時は報告書を提出すること。

尚、消火薬剤の処分については原則として消火器製造者に引き取らせることとし、その引取り証明書を提出すること。

11 契約終了に伴う業務引継ぎ

契約の終了にあたっては、発注者の指定する新たな業務請負者へ業務引継ぎを実施するものとする。

業務引継ぎ後も、新たな業務請負者から発注者が必要と認める問い合わせ等があった場合には、これに協力するものとする。

12 その他

受注者は、本仕様書に疑義を生じた事項については、発注者と協議するものとする。

点検対象住宅一覧表

別表-1 (1/1)

令和6年度分

令和6年4月現在

	受託区分	住宅名	号棟	戸数	所在地	次回法定点検消防署報告年月
1	県営	古川李塚	1~3, 集会所	118	大崎市古川旭三丁目1番3号	令和9年3月
2	県営	黒松第一	7	24	仙台市青葉区北根黒松13番	令和7年2月
3	県営	黒松第二	1~10	216	仙台市泉区黒松二丁目24番	令和7年1月
4	県営	黒松第三	1~6	170	仙台市泉区黒松二丁目26番	令和7年1月
5	県営	黒松第四	1	18	仙台市泉区黒松三丁目1番5号	令和7年1月
6	県営	虹の丘	1~4, 集会所	60	仙台市泉区虹の丘四丁目10-6	令和7年1月
7	県営	将監第一	1~8, 集会所	196	仙台市泉区将監六丁目3番	令和7年2月
8	県営	将監第二	12~27	453	仙台市泉区将監五丁目1番	令和7年2月
9	県営	将監第三	30~36	190	仙台市泉区将監六丁目4番	令和7年2月
10	県営	将監第四	37~44	240	仙台市泉区将監五丁目2番	令和7年2月
11	県営	将監第五	45~49	130	仙台市泉区将監十一丁目5番	令和7年2月
12	県営	加茂	1~10, 集会所	164	仙台市泉区加茂二丁目23番地	令和7年2月
13	県営	加茂第二	1~4, 集会所	66	仙台市泉区加茂二丁目82番地の2	令和7年2月
14	県営	加茂第三	1~3, 集会所	36	仙台市泉区加茂三丁目31番地	令和7年2月
15	県営	七北田	1	136	仙台市泉区泉中央一丁目21-1地内	令和8年2月
16	県営	松陵	1~7, 集会所	172	仙台市泉区松陵二丁目1番地の2	令和9年5月
17	県営	大和吉岡南	1	18	黒川郡大和町吉岡南二丁目22番地の1	令和7年4月
18	県営	鹿島台福芦	1~2	40	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の2(1,2号棟)	令和9年3月
			3	24	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の4(3号棟)	
19	県営	小牛田峯山	1, 2	48	遠田郡美里町字峯山8番地6	令和9年3月
			3, 4	40	遠田郡美里町字峯山8番地158	
			5, 6	24	遠田郡美里町字峯山8番地157	
20	県営	涌谷中島	1, 2	24	遠田郡涌谷町字中島79番4	令和9年3月
21	県営	築館萩沢	1	24	栗原市築館木戸7番8	令和9年3月
22	県営	築館久伝	1	18	栗原市築館字久伝32番地の9	令和9年3月
23	県営	若柳川南	1	30	栗原市若柳字川南堤通6-3	令和9年3月
24	県営	登米前舟橋	集会所	6	登米市登米町寺池前舟橋9-4	令和9年3月
25	県営	迫萩洗	1, 2	36	登米市迫町佐沼字江合三丁目19番1号	令和8年4月
26	県営	気仙沼鹿折	1~3	94	気仙沼市字東中才442番地の17, 18, 20	令和8年4月
		小計	122棟	2,815(戸)		

点検対象住宅一覧表

別表-1 (1/1)

令和7年度分

令和6年4月現在

	受託区分	住宅名	号棟	戸数	所在地	次回法定点検消防署報告年月
1	県営	古川李塚	1~3, 集会所	118	大崎市古川旭三丁目1番3号	令和9年3月
2	県営	黒松第一	7	24	仙台市青葉区北根黒松13番	令和10年2月
3	県営	黒松第二	1~10	216	仙台市泉区黒松二丁目24番	令和10年1月
4	県営	黒松第三	1~6	170	仙台市泉区黒松二丁目26番	令和10年1月
5	県営	黒松第四	1	18	仙台市泉区黒松三丁目1番5号	令和10年1月
6	県営	虹の丘	1~4, 集会所	60	仙台市泉区虹の丘四丁目10-6	令和10年1月
7	県営	将監第一	1~8, 集会所	196	仙台市泉区将監六丁目3番	令和10年2月
8	県営	将監第二	12~27	453	仙台市泉区将監五丁目1番	令和10年2月
9	県営	将監第三	30~36	190	仙台市泉区将監六丁目4番	令和10年2月
10	県営	将監第四	37~44	240	仙台市泉区将監五丁目2番	令和10年2月
11	県営	将監第五	45~49	130	仙台市泉区将監十一丁目5番	令和10年2月
12	県営	加茂	1~10, 集会所	164	仙台市泉区加茂二丁目23番地	令和10年2月
13	県営	加茂第二	1~4, 集会所	66	仙台市泉区加茂二丁目82番地の2	令和10年2月
14	県営	加茂第三	1~3, 集会所	36	仙台市泉区加茂三丁目31番地	令和10年2月
15	県営	七北田	1	136	仙台市泉区泉中央一丁目21-1地内	令和8年2月
16	県営	松陵	1~7, 集会所	172	仙台市泉区松陵二丁目1番地の2	令和9年5月
17	県営	大和吉岡南	1	18	黒川郡大和町吉岡南二丁目22番地の1	令和10年4月
18	県営	鹿島台福芦	1~2	40	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の2(1,2号棟)	令和9年3月
			3	24	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の4(3号棟)	
19	県営	小牛田峯山	1, 2	48	遠田郡美里町字峯山8番地6	令和9年3月
			3, 4	40	遠田郡美里町字峯山8番地158	
			5, 6	24	遠田郡美里町字峯山8番地157	
20	県営	涌谷中島	1, 2	24	遠田郡涌谷町字中島79番4	令和9年3月
21	県営	築館萩沢	1	24	栗原市築館木戸7番8	令和9年3月
22	県営	築館久伝	1	18	栗原市築館字久伝32番地の9	令和9年3月
23	県営	若柳川南	1	30	栗原市若柳字川南堤通6-3	令和9年3月
24	県営	登米前舟橋	集会所	6	登米市登米町寺池前舟橋9-4	令和9年3月
25	県営	迫萩洗	1, 2	36	登米市迫町佐沼字江合三丁目19番1号	令和8年4月
26	県営	気仙沼鹿折	1~3	94	気仙沼市字東中才442番地の17, 18, 20	令和8年4月
		小計	122棟	2,815(戸)		

点検対象住宅一覧表

別表-1 (1/1)

令和8年度分

令和6年4月現在

	受託区分	住宅名	号棟	戸数	所在地	次回法定点検消防署報告年月
1	県営	古川李塚	1~3, 集会所	118	大崎市古川旭三丁目1番3号	令和9年3月
2	県営	黒松第一	7	24	仙台市青葉区北根黒松13番	令和10年2月
3	県営	黒松第二	1~10	216	仙台市泉区黒松二丁目24番	令和10年1月
4	県営	黒松第三	1~6	170	仙台市泉区黒松二丁目26番	令和10年1月
5	県営	黒松第四	1	18	仙台市泉区黒松三丁目1番5号	令和10年1月
6	県営	虹の丘	1~4, 集会所	60	仙台市泉区虹の丘四丁目10-6	令和10年1月
7	県営	将監第一	1~8, 集会所	196	仙台市泉区将監六丁目3番	令和10年2月
8	県営	将監第二	12~27	453	仙台市泉区将監五丁目1番	令和10年2月
9	県営	将監第三	30~36	190	仙台市泉区将監六丁目4番	令和10年2月
10	県営	将監第四	37~44	240	仙台市泉区将監五丁目2番	令和10年2月
11	県営	将監第五	45~49	130	仙台市泉区将監十一丁目5番	令和10年2月
12	県営	加茂	1~10, 集会所	164	仙台市泉区加茂二丁目23番地	令和10年2月
13	県営	加茂第二	1~4, 集会所	66	仙台市泉区加茂二丁目82番地の2	令和10年2月
14	県営	加茂第三	1~3, 集会所	36	仙台市泉区加茂三丁目31番地	令和10年2月
15	県営	七北田	1	136	仙台市泉区泉中央一丁目21-1地内	令和11年2月
16	県営	松陵	1~7, 集会所	172	仙台市泉区松陵二丁目1番地の2	令和9年5月
17	県営	大和吉岡南	1	18	黒川郡大和町吉岡南二丁目22番地の1	令和10年4月
18	県営	鹿島台福芦	1~2	40	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の2(1,2号棟)	令和9年3月
			3	24	大崎市鹿島台木間塚字福芦359番地の4(3号棟)	
19	県営	小牛田峯山	1, 2	48	遠田郡美里町字峯山8番地6	令和9年3月
			3, 4	40	遠田郡美里町字峯山8番地158	
			5, 6	24	遠田郡美里町字峯山8番地157	
20	県営	涌谷中島	1, 2	24	遠田郡涌谷町字中島79番4	令和9年3月
21	県営	築館萩沢	1	24	栗原市築館木戸7番8	令和9年3月
22	県営	築館久伝	1	18	栗原市築館字久伝32番地の9	令和9年3月
23	県営	若柳川南	1	30	栗原市若柳字川南堤通6-3	令和9年3月
24	県営	登米前舟橋	集会所	6	登米市登米町寺池前舟橋9-4	令和9年3月
25	県営	迫萩洗	1, 2	36	登米市迫町佐沼字江合三丁目19番1号	令和11年4月
26	県営	気仙沼鹿折	1~3	94	気仙沼市字東中才442番地の17, 18, 20	令和11年4月
		小計	122棟	2,815(戸)		

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (1/2)

令和6年度分		令和6年4月現在						
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			備考
		ABC粉末			機器	サブリング	放射	
古川李塚	1~3号棟・LSA室・集会所	10型	蓄圧式	15	13	2	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	41	41	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	45	40	5	3	2019 以前
		4型	蓄圧式	74	74	0	0	2020 以降
黒松第一	7号棟, 集会所	10型	蓄圧式	2	1	1	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	12	12	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	8	7	1	1	2019 以前
		4型	蓄圧式	22	22	0	0	2020 以降
黒松第二	1~10号棟	10型	蓄圧式	42	37	5	3	2019 以前
		10型	蓄圧式	66	66	0	0	2020 以降
黒松第三	1~6号棟	10型	蓄圧式	28	25	3	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	57	57	0	0	2020 以降
黒松第四	1号棟	10型	蓄圧式	0	0	0	0	2019 以前
		10型	蓄圧式	9	9	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	9	8	1	1	2019 以前
		4型	蓄圧式	9	9	0	0	2020 以降
虹の丘	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	3	2	1	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	29	29	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	39	35	4	2	2019 以前
		4型	蓄圧式	21	21	0	0	2020 以降
将監第一	1~8号棟, 集会所	10型	蓄圧式	39	35	4	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	72	72	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	4	3	1	1	2019 以前
		4型	蓄圧式	2	2	0	0	2014 取替 (別途)
		4型	蓄圧式	50	50	0	0	2020 以降
将監第二	12~27号棟	10型	蓄圧式	71	63	8	4	2019 以前
		10型	蓄圧式	163	163	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	6	5	1	1	2019 以前
		4型	蓄圧式	29	29	0	0	2020 以降
将監第三	30~36号棟	10型	蓄圧式	30	27	3	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	65	65	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2019 以前
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2020 以降
将監第四	37~44号棟	10型	蓄圧式	38	34	4	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	82	82	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2019 以前
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2020 以降
将監第五	45~49号棟	10型	蓄圧式	18	16	2	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	47	47	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	26	23	3	2	2019 以前
		4型	蓄圧式	14	14	0	0	2020 以降
加茂	1~10号棟, 集会所	10型	蓄圧式	27	24	3	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	56	56	0	0	2020 以降
加茂第二	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	6	5	1	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	29	29	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	38	34	4	2	2019 以前
		4型	蓄圧式	28	28	0	0	2020 以降
加茂第三	1~3号棟, 集会所	10型	蓄圧式	5	4	1	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	16	16	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	23	20	3	2	2019 以前
		4型	蓄圧式	13	13	0	0	2020 以降
七北田	1号棟	10型	蓄圧式	16	14	2	1	2019 以前
		10型	蓄圧式	86	86	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	100	90	10	5	2019 以前
		4型	蓄圧式	36	36	0	0	2020 以降
松陵	1~7号棟, 集会所	20型	蓄圧式	2	1	1	1	2019 以前
		20型	蓄圧式	0	0	0	0	2020 以降
		10型	蓄圧式	28	25	3	2	2019 以前
		10型	蓄圧式	41	41	0	0	2020 以降
		4型	蓄圧式	57	51	6	3	2019 以前
		4型	蓄圧式	2	2	0	0	2014 取替 (別途)
		4型	蓄圧式	112	112	0	0	2020 以降

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (2/2)

令和6年4月現在

令和6年度分		令和6年4月現在						
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			備考
		ABC粉末			機器	サンプリング	放射	
大和吉岡南	1号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	1	0	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	9	9	0	0	2020以降
		4型	蓄圧式	3	2	1	1	2019以前
		4型	蓄圧式	15	15	0	0	2020以降
鹿島台福芦	1~3号棟	10型	蓄圧式	9	8	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	23	23	0	0	2020以降
小牛田峯山	1~6号棟	10型	蓄圧式	17	15	2	1	2019以前
		10型	蓄圧式	39	39	0	0	2020以降
涌谷中島	1, 2号棟	10型	蓄圧式	0	0	0	0	2019以前
		10型	蓄圧式	12	12	0	0	2020以降
築館萩沢	1号棟	10型	蓄圧式	3	2	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	9	9	0	0	2020以降
築館久伝	1号棟	10型	蓄圧式	1	0	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	8	8	0	0	2020以降
		4型	蓄圧式	6	5	1	1	2019以前
		4型	蓄圧式	12	12	0	0	2020以降
若柳川南	1号棟	10型	蓄圧式	9	8	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	15	15	0	0	2020以降
		4型	蓄圧式	8	7	1	1	2019以前
		4型	蓄圧式	22	22	0	0	2020以降
登米前舟橋	集会所	10型	蓄圧式	2	1	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	1	1	0	0	2020以降
迫萩洗	1・2号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	6	5	1	1	2019以前
		10型	蓄圧式	12	12	0	0	2020以降
		4型	蓄圧式	11	9	2	1	2019以前
		4型	蓄圧式	26	26	0	0	2020以降
気仙沼鹿折	1~3号棟	10型	蓄圧式	15	13	2	1	2019以前
		10型	蓄圧式	32	32	0	0	2020以降
合計	(前期)	蓄圧式	10型	1,462	1,408	54	35	補助申請で4本取替
			6型	0	0	0	0	
			4型	872	824	44	27	
			強化液3型	0	0	0	0	
			20型	2	1	1	1	
	前期集計	[本]		2,336	2,233	99	63	
	(後期)	蓄圧式	10型	1,462	1,408	54	35	
			6型	0	0	0	0	
			4型	872	828	44	27	
			強化液3型	0	0	0	0	
20型			2	1	1	1		
後期集計	[本]		2,336	2,237	99	63		
年間集計	[本]		4,672	4,470	198	126		

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (1/2)

令和7年度分		令和6年4月現在						
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			備考
		ABC粉末			機器	サブリング	放射	
古川李塚	1~3号棟・LSA室・集会所	10型	蓄圧式	16	14	2	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	40	40	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	73	65	8	4	2020 以前
		4型	蓄圧式	46	46	0	0	2021 以降
黒松第一	7号棟, 集会所	10型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	4	4	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		4型	蓄圧式	20	20	0	0	2021 以降
黒松第二	1~10号棟	10型	蓄圧式	59	53	6	3	2020 以前
		10型	蓄圧式	49	49	0	0	2021 以降
黒松第三	1~6号棟	10型	蓄圧式	38	34	4	2	2020 以前
		10型	蓄圧式	47	47	0	0	2021 以降
黒松第四	1号棟	10型	蓄圧式	5	4	1	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	4	4	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		4型	蓄圧式	8	8	0	0	2021 以降
虹の丘	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	22	22	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	40	36	4	2	2020 以前
		4型	蓄圧式	20	20	0	0	2021 以降
将監第一	1~8号棟, 集会所	10型	蓄圧式	53	47	6	3	2020 以前
		10型	蓄圧式	58	58	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2015 取替 (別途)
		4型	蓄圧式	45	45	0	0	2021 以降
将監第二	12~27号棟	10型	蓄圧式	112	100	12	6	2020 以前
		10型	蓄圧式	122	122	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		4型	蓄圧式	25	25	0	0	2021 以降
将監第三	30~36号棟	10型	蓄圧式	41	36	5	3	2020 以前
		10型	蓄圧式	54	54	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2020 以前
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2021 以降
将監第四	37~44号棟	10型	蓄圧式	53	47	6	3	2020 以前
		10型	蓄圧式	67	67	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2020 以前
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2021 以降
将監第五	45~49号棟	10型	蓄圧式	28	25	3	2	2020 以前
		10型	蓄圧式	37	37	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	25	22	3	2	2020 以前
		4型	蓄圧式	2	2	0	0	2015 取替 (別途)
		4型	蓄圧式	13	13	0	0	2021 以降
加茂	1~10号棟, 集会所	10型	蓄圧式	43	38	5	3	2020 以前
		10型	蓄圧式	40	40	0	0	2021 以降
加茂第二	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	17	15	2	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	18	18	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	38	34	4	2	2020 以前
		4型	蓄圧式	2	2	0	0	2015 取替 (別途)
		4型	蓄圧式	26	26	0	0	2021 以降
加茂第三	1~3号棟, 集会所	10型	蓄圧式	10	9	1	1	2020 以前
		10型	蓄圧式	11	11	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	24	21	3	2	2020 以前
		4型	蓄圧式	12	12	0	0	2021 以降
七北田	1号棟	10型	蓄圧式	30	27	3	2	2020 以前
		10型	蓄圧式	72	72	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	101	90	11	6	2020 以前
		4型	蓄圧式	35	35	0	0	2021 以降
松陵	1~7号棟, 集会所	20型	蓄圧式	2	1	1	1	2020 以前
		20型	蓄圧式	0	0	0	0	2021 以降
		10型	蓄圧式	38	34	4	2	2020 以前
		10型	蓄圧式	31	31	0	0	2021 以降
		4型	蓄圧式	78	70	8	4	2020 以前
		4型	蓄圧式	93	93	0	0	2021 以降

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (2/2)

令和6年4月現在

令和7年度分		令和6年4月現在							備考	
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			(製造年)		
		ABC粉末			機器	サングレ	放射			
大和吉岡南	1号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	4	3	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	6	6	0	0	2021	以降	
		4型	蓄圧式	6	5	1	1	2020	以前	
		4型	蓄圧式	12	12	0	0	2021	以降	
鹿島台福芦	1~3号棟	10型	蓄圧式	14	12	2	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	18	18	0	0	2021	以降	
小牛田峯山	1~6号棟	10型	蓄圧式	28	25	3	2	2020	以前	
		10型	蓄圧式	28	28	0	0	2021	以降	
涌谷中島	1, 2号棟	10型	蓄圧式	4	3	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	8	8	0	0	2021	以降	
築館萩沢	1号棟	10型	蓄圧式	5	4	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	7	7	0	0	2021	以降	
築館久伝	1号棟	10型	蓄圧式	2	1	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	7	7	0	0	2021	以降	
		4型	蓄圧式	6	5	1	1	2020	以前	
		4型	蓄圧式	12	12	0	0	2021	以降	
若柳川南	1号棟	10型	蓄圧式	9	8	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	15	15	0	0	2021	以降	
		4型	蓄圧式	12	10	2	1	2020	以前	
		4型	蓄圧式	18	18	0	0	2021	以降	
登米前舟橋	集会所	10型	蓄圧式	2	1	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	1	1	0	0	2021	以降	
迫萩洗	1・2号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	6	5	1	1	2020	以前	
		10型	蓄圧式	12	12	0	0	2021	以降	
		4型	蓄圧式	15	13	2	1	2020	以前	
		4型	蓄圧式	22	22	0	0	2021	以降	
気仙沼鹿折	1~3号棟	10型	蓄圧式	23	20	3	2	2020	以前	
		10型	蓄圧式	24	24	0	0	2021	以降	
合計	(前期)	蓄圧式	10型	1,462	1,385	77	47			補助申請で5本取替
			6型	0	0	0	0			
			4型	872	816	51	30			
			強化液3型	0	0	0	0			
			20型	2	1	1	1			
	前期集計	[本]		2,336	2,202	129	78			
	(後期)	蓄圧式	10型	1,462	1,385	77	47			
			6型	0	0	0	0			
			4型	872	821	51	30			
			強化液3型	0	0	0	0			
20型			2	1	1	1				
後期集計	[本]		2,336	2,207	129	78				
年間集計	[本]		4,672	4,409	258	156				

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (1/2)

令和8年度分		令和6年4月現在							
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			備考	
		ABC粉末			機器	サブリング	放射		(製造年)
古川李塚	1~3号棟・LSA室・集会所	10型	蓄圧式	20	18	2	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	36	36	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	81	72	9	5	2021以前	
		4型	蓄圧式	38	38	0	0	2022以降	
黒松第一	7号棟, 集会所	10型	蓄圧式	11	9	2	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	3	3	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	14	12	2	1	2021以前	
		4型	蓄圧式	16	16	0	0	2022以降	
黒松第二	1~10号棟	10型	蓄圧式	65	58	7	4	2021以前	
		10型	蓄圧式	43	43	0	0	2022以降	
黒松第三	1~6号棟	10型	蓄圧式	47	42	5	3	2021以前	
		10型	蓄圧式	38	38	0	0	2022以降	
黒松第四	1号棟	10型	蓄圧式	6	5	1	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	3	3	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	12	10	2	1	2021以前	
		4型	蓄圧式	6	6	0	0	2022以降	
虹の丘	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	12	10	2	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	20	20	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	43	38	5	3	2021以前	
		4型	蓄圧式	3	3	0	0	2016取替(別途)	
		4型	蓄圧式	14	14	0	0	2022以降	
将監第一	1~8号棟, 集会所	10型	蓄圧式	84	75	9	5	2021以前	
		10型	蓄圧式	27	27	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	14	12	2	1	2021以前	
		4型	蓄圧式	42	42	0	0	2022以降	
将監第二	12~27号棟	10型	蓄圧式	124	111	13	7	2021以前	
		10型	蓄圧式	110	110	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	14	12	2	1	2021以前	
		4型	蓄圧式	21	21	0	0	2022以降	
将監第三	30~36号棟	10型	蓄圧式	55	49	6	3	2021以前	
		10型	蓄圧式	40	40	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2021以前	
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2022以降	
将監第四	37~44号棟	10型	蓄圧式	60	54	6	3	2021以前	
		10型	蓄圧式	60	60	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	0	0	0	0	2021以前	
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2022以降	
将監第五	45~49号棟	10型	蓄圧式	32	28	4	2	2021以前	
		10型	蓄圧式	33	33	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	29	26	3	2	2021以前	
		4型	蓄圧式	11	11	0	0	2022以降	
加茂	1~10号棟, 集会所	10型	蓄圧式	47	42	5	3	2021以前	
		10型	蓄圧式	36	36	0	0	2022以降	
加茂第二	1~4号棟, 集会所	10型	蓄圧式	19	17	2	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	16	16	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	44	39	5	3	2021以前	
		4型	蓄圧式	2	2	0	0	2016取替(別途)	
		4型	蓄圧式	20	20	0	0	2022以降	
加茂第三	1~3号棟, 集会所	10型	蓄圧式	11	9	2	1	2021以前	
		10型	蓄圧式	10	10	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	26	23	3	2	2021以前	
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2016取替(別途)	
		4型	蓄圧式	9	9	0	0	2022以降	
七北田	1号棟	10型	蓄圧式	38	34	4	2	2021以前	
		10型	蓄圧式	64	64	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	100	90	10	5	2021以前	
		4型	蓄圧式	10	10	0	0	2016取替(別途)	
		4型	蓄圧式	26	26	0	0	2022以降	
松陵	1~7号棟, 集会所	20型	蓄圧式	2	1	1	1	2021以前	
		20型	蓄圧式	0	0	0	0	2022以降	
		10型	蓄圧式	42	37	5	3	2021以前	
		10型	蓄圧式	27	27	0	0	2022以降	
		4型	蓄圧式	105	94	11	6	2021以前	
		4型	蓄圧式	1	1	0	0	2016取替(別途)	
		4型	蓄圧式	65	65	0	0	2022以降	

県営住宅消火器点検項目及び点検数量

別表-2 (2/2)

令和8年度分		令和6年4月現在						
住宅名	設置号棟	規格	分類	総数	点検項目及び数量			備考 (製造年)
		A B C 粉末			機器	サンプリング	放射	
大和吉岡南	1号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	5	4	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	5	5	0	0	2022 以降
		4型	蓄圧式	8	7	1	1	2021 以前
		4型	蓄圧式	10	10	0	0	2022 以降
鹿島台福芦	1~3号棟	10型	蓄圧式	17	15	2	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	15	15	0	0	2022 以降
小牛田峯山	1~6号棟	10型	蓄圧式	33	29	4	2	2021 以前
		10型	蓄圧式	23	23	0	0	2022 以降
涌谷中島	1, 2号棟	10型	蓄圧式	5	4	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	7	7	0	0	2022 以降
築館萩沢	1号棟	10型	蓄圧式	6	5	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	6	6	0	0	2022 以降
築館久伝	1号棟	10型	蓄圧式	3	2	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	6	6	0	0	2022 以降
		4型	蓄圧式	9	8	1	1	2021 以前
		4型	蓄圧式	9	9	0	0	2022 以降
若柳川南	1号棟	10型	蓄圧式	11	9	2	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	13	13	0	0	2022 以降
		4型	蓄圧式	17	15	2	1	2021 以前
		4型	蓄圧式	13	13	0	0	2022 以降
登米前舟橋	集会所	10型	蓄圧式	3	2	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	0	0	0	0	2022 以降
迫萩洗	1・2号棟, プロパン庫	10型	蓄圧式	7	6	1	1	2021 以前
		10型	蓄圧式	11	11	0	0	2022 以降
		4型	蓄圧式	21	18	3	2	2021 以前
		4型	蓄圧式	16	16	0	0	2022 以降
気仙沼鹿折	1~3号棟	10型	蓄圧式	41	36	5	3	2021 以前
		10型	蓄圧式	6	6	0	0	2022 以降
合計	(前期)	蓄圧式	10型	1,462	1,368	94	54	補助申請で17本取替
			6型	0	0	0	0	
			4型	872	794	61	35	
			強化液3型	0	0	0	0	
			20型	2	1	1	1	
	前期集計	[本]		2,336	2,163	156	90	
	(後期)	蓄圧式	10型	1,462	1,368	94	54	
			6型	0	0	0	0	
			4型	872	811	61	35	
			強化液3型	0	0	0	0	
20型			2	1	1	1		
後期集計	[本]		2,336	2,180	156	90		
年間集計	[本]		4,672	4,343	312	180		

県営住宅避難設備設置数量表

令和6年4月現在

令和6年度分

住宅名	対象号棟	階数	金属製吊り下げ梯子		固定梯子	数量	備考
			伸縮式	折りたたみ式			
(県営住宅)							
古川李碎	1~3	9F, 12F, 3F		3		3	
黒松第二	1~10	4F			72	72	非収納式
黒松第四	1	3F	8			8	
虹の丘	1~4	3F	16			16	
将監第五	45, 46	4F	12			12	
加茂	1~10	5F, 3F	70	24		94	1~3折, 4~10伸
加茂第二	1~4	4F, 3F	18			18	
加茂第三	1~3	3F	18			18	
松陵	1~7	3F	8	64		72	1, 2伸, 3~7折
大和吉岡南	1	3F	4			4	
鹿島台福芦	3	4F		6		6	(SUS)
小牛田峯山	1~6	4F, 3F	28	12		40	1, 2, 5, 6伸 (SUS) 3, 4折 (SUS)
涌谷中島	1, 2	3F		8		8	(SUS)
築館萩沢	1	4F		6		6	
築館久伝	1	3F	4			4	
追萩洗	1	3F	8	4		12	1伸, 2折
気仙沼鹿折	1~3	4F, 5F	8	14		22	1, 2折 (SUS), 3伸 (SUS)
合計			198	145	72	415	

県営住宅避難設備設置数量表

令和6年4月現在

令和7年度分

住宅名	対象号棟	階数	金属製吊り下げ梯子		固定梯子	数量	備考
			伸縮式	折りたたみ式			
(県営住宅)							
古川李碎	1~3	9F, 12F, 3F		3		3	
黒松第二	1~10	4F			72	72	非収納式
黒松第四	1	3F	8			8	
虹の丘	1~4	3F	16			16	
将監第五	45, 46	4F	12			12	
加茂	1~10	5F, 3F	70	24		94	1~3折, 4~10伸
加茂第二	1~4	4F, 3F	18			18	
加茂第三	1~3	3F	18			18	
松陵	1~7	3F	8	64		72	1, 2伸, 3~7折
大和吉岡南	1	3F	4			4	
鹿島台福芦	3	4F		6		6	(SUS)
小牛田峯山	1~6	4F, 3F	28	12		40	1, 2, 5, 6伸 (SUS) 3, 4折 (SUS)
涌谷中島	1, 2	3F		8		8	(SUS)
築館萩沢	1	4F		6		6	
築館久伝	1	3F		4		4	
追萩洗	1	3F	8	4		12	1伸, 2折
気仙沼鹿折	1~3	4F, 5F	8	14		22	1, 2折 (SUS), 3伸 (SUS)
合計			198	145	72	415	

県営住宅避難設備設置数量表

令和6年4月現在

令和8年度分

住宅名	対象号棟	階数	金属製吊り下げ梯子		固定梯子	数量	備考
			伸縮式	折りたたみ式			
(県営住宅)							
古川李碎	1~3	9F, 12F, 3F		3		3	
黒松第二	1~10	4F			72	72	非収納式
黒松第四	1	3F	8			8	
虹の丘	1~4	3F	16			16	
将監第五	45, 46	4F	12			12	
加茂	1~10	5F, 3F	70	24		94	1~3折, 4~10伸
加茂第二	1~4	4F, 3F	18			18	
加茂第三	1~3	3F	18			18	
松陵	1~7	3F	8	64		72	1, 2伸, 3~7折
大和吉岡南	1	3F	4			4	
鹿島台福芦	3	4F		6		6	(SUS)
小牛田峯山	1~6	4F, 3F	28	12		40	1, 2, 5, 6伸 (SUS) 3, 4折 (SUS)
涌谷中島	1, 2	3F		8		8	(SUS)
築館萩沢	1	4F		6		6	
築館久伝	1	3F		4		4	
迫萩洗	1	3F	8	4		12	1伸, 2折
気仙沼鹿折	1~3	4F, 5F	8	14		22	1, 2折 (SUS), 3伸 (SUS)
合計			198	145	72	415	

県営古川李塚住宅（1～3号棟及び集会所）消防設備数量表

別表-4

令和6年度分		令和6年4月現在			
設備名	点検項目	規格等	数量[前期・後期]	備考	
自動火災報知設備	受信機	P型1級7/10回線	1	2号棟	
		P型1級（蓄積式）11/25回線	1	複合盤（1号棟）	
		GP型3級1回線	44	住戸用自火報設備（1号棟）	
	発信機	P型1級	2	2号棟	
		150φベル	7	2号棟	
	音響装置	GP型3級受信機スリカ	44	1号棟	
		戸外表示器	44		
	表示灯	赤色ランプ（消火栓箱）	44	2号棟	
	熱感知器	差動式スポット	204		
	熱感知器	定温式スポット	81		
	煙感知器	光電式	9		
	ガス検知器	警報付	44	1号棟	
	常用電源	交流電源	2		
	予備電源	NiCd	2		
非常電源専用受電設備	蓄電池設備NiCd	1	1号棟		
非常電話		1	2号棟		
非常警報設備	放送設備	増幅器操作部	10局60W	1	
		自動火災報知設備連動		1	
		スリカ回線	スリカ	9	1号棟
		常用電源	交流電源	1	
		非常電源	NiCd	1	
		一体型複合装置		10	2号棟
	非常ベル	操作装置		1	
		起動装置	（発信機、押しボタン）	6	3号棟
		音響装置	150φベル	18	
		表示灯	赤色ランプ	6	
常用電源	交流電源	2	2・3号棟		
非常電源	NiCd	2			
防火扉設備	連動操作盤（複合盤）	9/25回線	1	1号棟	
		壁埋込型（1回線）	9	3号棟	
	防火扉	ドア式S型	18	1・3号棟	
	煙感知器	光電式スポット3種	9	1号棟	
	熱感知器	定温式（防水型）	18	3号棟	
非常電源専用受電設備	低圧受電設備		1	2号棟	
非常コンセント設備		单相100V	2	2号棟	
誘導灯設備	誘導灯	避難口	3	2号棟，集会所	
		通路	4		
	誘導標識	避難口	45	1～3号棟	
		通路	42	2・3号棟	
連結送水管設備	送水口	壁埋込双口	2		
	放水口	65A	19		
	表示灯	赤色発光ダイオード	7		
	放水用器具格納箱		2	2号棟	
	配管の加圧試験③乾式	送水口～放水口間	0	1・2号棟：棟前回令和5年実施	
	配管の加圧試験④乾式	送水口～逆止弁間			
ホースの耐圧試験（2号棟）	50A×20m（2024年製）		0	次回令和16年度実施	
消防用水	採水口		1	ポンプ室前	
	標識		1		
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	3		
消火設備	別表-2				

※

県営古川李塚住宅（1～3号棟及び集会所）消防設備数量表

別表-4

令和7年度分		令和6年4月現在	
設備名	点検項目	規格等	数量 [前期・後期] 備考
自動火災報知設備	受信機	P型1級7/10回線	1 2号棟
		P型1級（蓄積式）11/25回線	1 複合盤（1号棟）
		GP型3級1回線	44 住戸用自火報設備（1号棟）
	発信機	P型1級	2 2号棟
		150φベル	7 2号棟
	音響装置	GP型3級受信機スリカ	44 1号棟
		戸外表示器	44
	表示灯	赤色ランプ（消火栓箱）	44 2号棟
	熱感知器	差動式スポット	204
	熱感知器	定温式スポット	81
	煙感知器	光電式	9
	ガス検知器	警報付	44 1号棟
	常用電源	交流電源	2
	予備電源	NiCd	2
非常電源専用受電設備	蓄電池設備NiCd	1 1号棟	
非常電話		1 2号棟	
非常警報設備	放送設備	増幅器操作部	10局60W
		自動火災報知設備連動	
		スリカ回線	スリカ
		常用電源	交流電源
		非常電源	NiCd
	非常ベル	一体型複合装置	
		操作装置	
		起動装置	（発信機、押しボタン）
		音響装置	150φベル
		表示灯	赤色ランプ
常用電源	交流電源		
非常電源	NiCd		
防火扉設備	連動操作盤（複合盤）	9/25回線	1 1号棟
		壁埋込型（1回線）	9 3号棟
	防火扉	ドア式S型	18 1・3号棟
	煙感知器	光電式スポット3種	9 1号棟
	熱感知器	定温式（防水型）	18 3号棟
非常電源専用受電設備	低圧受電設備		1 2号棟
非常コンセント設備		单相100V	2 2号棟
誘導灯設備	誘導灯	避難口	3
		通路	4
	誘導標識	避難口	45 1～3号棟
		通路	42 2・3号棟
連結送水管設備	送水口	壁埋込双口	2
	放水口	65A	19
	表示灯	赤色発光ダイオード	7
	放水用器具格納箱		2 2号棟
	配管の加圧試験③乾式	送水口～放水口間	0 1・2号棟前回令和5年実施
	配管の加圧試験④乾式	送水口～逆止弁間	
ホースの耐圧試験（2号棟）	50A×20m（2024年製）		0 次回令和16年度実施
消防用水	採水口		1 ポンプ室前
	標識		1
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	3
消火設備			

別表-2

※

県営古川李塚住宅（1～3号棟及び集会所）消防設備数量表

別表-4

令和8年度分		令和6年4月現在			
設備名	点検項目	規格等	数量[前期・後期]	備考	
自動火災報知設備	受信機	P型1級7/10回線	1	2号棟	
		P型1級（蓄積式）11/25回線	1	複合盤（1号棟）	
		GP型3級1回線	44	住戸用自火報設備（1号棟）	
	発信機	P型1級	2	2号棟	
		150φベル	7	2号棟	
	音響装置	GP型3級受信機スピーカー	44	1号棟	
		戸外表示器	44		
	表示灯	赤色ランプ（消火栓箱）	44	2号棟	
	熱感知器	差動式スポット	204		
	熱感知器	定温式スポット	81		
	煙感知器	光電式	9		
	ガス検知器	警報付	44	1号棟	
	常用電源	交流電源	2		
	予備電源	NiCd	2		
非常電源専用受電設備	蓄電池設備NiCd	1	1号棟		
非常電話		1	2号棟		
非常警報設備	放送設備	増幅器操作部	10局60W	1	
		自動火災報知設備連動		1	
		スピーカー回線	スピーカー	9	1号棟
		常用電源	交流電源	1	
		非常電源	NiCd	1	
	非常ベル	一体型複合装置		10	2号棟
		操作装置		1	
		起動装置	（発信機、押しボタン）	6	3号棟
		音響装置	150φベル	18	
		表示灯	赤色ランプ	6	
常用電源	交流電源	2	2・3号棟		
非常電源	NiCd	2			
防火扉設備	連動操作盤（複合盤）	9/25回線	1	1号棟	
		壁埋込型（1回線）	9	3号棟	
	防火扉	ドア式S型	18	1・3号棟	
	煙感知器	光電式スポット3種	9	1号棟	
	熱感知器	定温式（防水型）	18	3号棟	
非常電源専用受電設備	低圧受電設備		1	2号棟	
非常コンセント設備		单相100V	2	2号棟	
誘導灯設備	誘導灯	避難口	3	2号棟、集会所	
		通路	4		
	誘導標識	避難口	45	1～3号棟	
連結送水管設備	送水口	壁埋込双口	2		
	放水口	65A	19		
	表示灯	赤色発光ダイオード	7		
	放水用器具格納箱		2	2号棟	
	配管の加圧試験③乾式	送水口～放水口間	2	1・2号棟前回令和5年実施	
	配管の加圧試験④乾式	送水口～逆止弁間			
	ホースの耐圧試験（2号棟）	50A×20m（2024年製）	0	次回令和16年度実施	
消防用水	採水口		1	ポンプ室前	
	標識		1		
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	3		
消火設備					

別表-2

※

県営松陵住宅（1～7号棟）消防設備数量表

別表-7

令和6年4月現在

令和6年度分				令和6年4月現在	
設備名	点検項目	規格等	数量[前期・後期]	備考	
自動火災報知設備	受信機	P型1級17/20回線	2	6・7号棟	
	発信機	P型消火栓連動	28		
	音響装置	150φベル	58		
	表示灯	赤色ランプ(消火栓箱)	28		
	熱感知器	差動式スポット	683		
	熱感知器	定温式スポット	399		
	煙感知器	光電式	39		
	消火栓連動起動装置	受信機内	2		
	常用電源	交流電源	2		
	予備電源	NiCd	2		
	非常電話		12		
	非常放送設備	増幅器操作部	増幅器出力120W		2
自動火災報知設備連動			2		
スピーカー回線		スピーカー	81		
スピーカー回線		音量調整器	12		
起動装置		押しボタン	2		
起動装置		非常電話	2		
常用電源		交流電源	2		
予備電源		NiCd	2		
屋内消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、モーター	2	6・7号棟	
	操作盤		2		
	呼水装置		2		
	テスト用放水口	湿式40A	2		
	水源	貯水槽、給水装置、バルブ類等	2		
	放水試験		2		
	放水用器具格納箱		28		
	ホースの耐圧試験	40A×15m (2019, 2020, 2024年製)	0		6号棟：次回令和11年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
	常用電源	交流電源	2		
予備電源	専用受電設備	2			
連結送水管設備	送水口	屋外スタンド式双口	2	6・7号棟	
	放水口	65A, 50A	34		
	配管の加圧試験①湿式	送水口～放水口間	1		屋内消火栓と共通
	配管の加圧試験②湿式	送水口～逆止弁間	0		令和5年度実施
	ホースの耐圧試験	50A×20m (2024年製)	0		6号棟：次回令和16年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
非常コンセント設備		单相100V	8	6・7号棟	
		3相200V	0		
誘導灯設備	誘導灯	誘導灯(避難口)	57	1～7号棟	
		誘導灯(通路)	26		
		避難口	28		
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	72	1～7号棟	
消火設備					

別表-2

※

県営松陵住宅（1～7号棟）消防設備数量表

別表-7

令和6年4月現在

令和7年度分				令和6年4月現在
設備名	点検項目	規格等	数量[前期・後期]	備考
自動火災報知設備	受信機	P型1級17/20回線	2	6・7号棟
	発信機	P型消火栓連動	28	
	音響装置	150φベル	58	
	表示灯	赤色ランプ(消火栓箱)	28	
	熱感知器	差動式スポット	683	
	熱感知器	定温式スポット	399	
	煙感知器	光電式	39	
	消火栓連動起動装置	受信機内	2	
	常用電源	交流電源	2	
	予備電源	NiCd	2	
	非常電話		12	
非常放送設備	増幅器操作部	増幅器出力120W	2	6・7号棟
	自動火災報知設備連動		2	
	スピーカー回線	スピーカー	81	
	スピーカー回線	音量調整器	12	
	起動装置	押しボタン	2	
	起動装置	非常電話	2	
	常用電源	交流電源	2	
	予備電源	NiCd	2	
屋内消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、モーター	2	6・7号棟
	操作盤		2	
	呼水装置		2	
	テスト用放水口	湿式40A	2	
	水源	貯水槽、給水装置、バルブ類等	2	
	放水試験		2	
	放水用器具格納箱		28	
	ホースの耐圧試験	40A×15m (2019, 2020, 2024年製)	0	6号棟：次回令和11年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
	常用電源	交流電源	2	
予備電源	専用受電設備	2		
連結送水管設備	送水口	屋外スタンド式双口	2	6・7号棟
	放水口	65A, 50A	34	
	配管の加圧試験①湿式	送水口～放水口間	—	屋内消火栓と共通
	配管の加圧試験②湿式	送水口～逆止弁間	0	令和5年度実施
	ホースの耐圧試験	50A×20m (2024年製)	0	6号棟：次回令和16年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
非常コンセント設備		単相100V	8	6・7号棟
		3相200V	0	
誘導灯設備	誘導灯	誘導灯(避難口)	57	1～7号棟
		誘導灯(通路)	26	
	誘導標識	避難口	28	
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	72	1～7号棟
消火設備				

別表-2

※

県営松陵住宅（1～7号棟）消防設備数量表

別表-7

令和6年4月現在

令和8年度分		令和6年4月現在			
設備名	点検項目	規格等	数量[前期・後期]	備考	
自動火災報知設備	受信機	P型1級17/20回線	2	6・7号棟	
	発信機	P型消火栓連動	28		
	音響装置	150φベル	58		
	表示灯	赤色ランプ(消火栓箱)	28		
	熱感知器	差動式スポット	683		
	熱感知器	定温式スポット	399		
	煙感知器	光電式	39		
	消火栓連動起動装置	受信機内	2		
	常用電源	交流電源	2		
	予備電源	NiCd	2		
	非常電話		12		
	非常放送設備	増幅器操作部	増幅器出力120W		2
自動火災報知設備連動			2		
スピーカー回線		スピーカー	81		
スピーカー回線		音量調整器	12		
起動装置		押しボタン	2		
起動装置		非常電話	2		
常用電源		交流電源	2		
予備電源		NiCd	2		
屋内消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、モーター	2	6・7号棟	
	操作盤		2		
	呼水装置		2		
	テスト用放水口	湿式40A	2		
	水源	貯水槽、給水装置、バルブ類等	2		
	放水試験		2		
	放水用器具格納箱		28		
	ホースの耐圧試験	40A×15m (2019, 2020, 2024年製)	0		6号棟：次回令和11年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
	常用電源	交流電源	2		
	予備電源	専用受電設備	2		
連結送水管設備	送水口	屋外スタンド式双口	2	6・7号棟	
	放水口	65A, 50A	34		
	配管の加圧試験①湿式	送水口～放水口間	—		屋内消火栓と共通
	配管の加圧試験②湿式	送水口～逆止弁間	2		令和5年度実施
	ホースの耐圧試験	50A×20m (2024年製)	0		6号棟：次回令和16年度実施 7号棟：次回令和16年度実施
非常コンセント設備		単相100V	8	6・7号棟	
		3相200V	0		
誘導灯設備	誘導灯	誘導灯(避難口)	57	1～7号棟	
		誘導灯(通路)	26		
		避難口	28		
避難設備	避難器具	金属製吊り下げ梯子	72	1～7号棟	
消火設備					

別表-2

※

県営若柳川南住宅消防設備数量表

別表－9

令和7年度分		令和6年4月現在		
設備名	点検項目	規格等	数量 [前期・後期]	備考
誘導灯設備	誘導標識		18	
消火設備				

別表－2

業 務 担 当 者 区 分 表

点 検 対 象 区 分	資 格
第 1 種 消 防 設 備	消防法第17条の3の3に規定する資格及び次のいずれかの資格を有し、かつ、実務経験10年程度を有する者、又はこれに準ずる者
第 2 種 消 防 設 備	消防法第17条の3の3に規定する資格及び次のいずれかの資格を有し、かつ、実務経験10年程度を有する者、又はこれに準ずる者

点検業務における居住者対応

- ① 点検周知文（日時、点検内容等）の共用部分事前掲示等及び住戸内点検住宅への事前配布（内容については、甲と協議の上、決定すること）
（配布時期については、点検日1ヶ月前から3週間前を目安に配布すること）
- ② 問い合わせに対する説明の実施
 - ・点検項目等の概要
 - ・点検実施時間
 - ・住戸内点検住宅の住戸内の片付け必要範囲
 - ・点検日の変更要望の取扱い
- ③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得
（避難はしご等は、関係住戸同時に取得する）
- ④ 乙の業務従事者であることを表示する腕章等の着用並びに乙の発行する身分証明書の所持及び甲又は居住者等から提示を求められた場合の提示
- ⑤ 住戸内点検における不在宅への再周知の実施
- ⑥ 音響装置については必要最小限の鳴動とすること
- ⑦ 居住者の日常生活に悪影響を及ぼさないこと
- ⑧ 第三者への危険防止措置の実施
- ⑨ 給水管に接続している屋内外消火栓に不要の振動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意すること

宮城県住宅供給公社

理事長 _____ 殿

受託者
住 所
氏 名

点検班員構成表

令和 年 月 日

班	(号車)	点検対象区分	氏 名	資 格	備 考

備考欄：その他の資格

凡例

- ①建築設備検査資格者 ②特殊建築物調査資格者 ③建築物環境衛生管理技術者
- ④自家用発電設備専門技術者 ⑤危険物取扱者 ⑥電気主任技術者

令和 年度 月分

点検業務実施日程表

No. /

(地区)

第 種消防設備 班(第 号車)

令和 年度

住宅名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					</																											

宮城県住宅供給公社

理事長 _____ 殿

令和 _____ 年 _____ 月 _____ 分

応急措置等報告書

処置者名： _____

発 生 年 月 日	令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日
防 火 対 象 物	住宅 _____ 号棟
消 防 設 備	
設 置 場 所	階 _____ 号室

不 良 内 容	
原 因	
処 置 内 容	
説 明 図	

宮城県住宅供給公社

理事長 _____ 殿

使用材料明細報告書

第 種消防設備 班 (号車) 月分 責任者氏名 _____

住 宅 名	使用材料	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計					

消火器点検記録報告書

別紙様式6
NO. /

住宅名：

管理 NO.	消火器番号 (例: 1階中階段) ↓[表示例] (例: 1-2)	設置場所	メーカー名	機種	加圧方式	型式番号	製造年月	点検記録						備考				
								R2年 2 8	R3年 2 8	R4年 2 8	R5年 2 8	R6年 2 8						
								○ /	●	○	○	◎						
合計																		

注1: 点検記録欄には、機器点検の場合には○印、機能点検の場合には●印、放出・機能点検の場合には◎印を記入すること。

自動火災報知設備用住戸内感知器 未点検記録 報告書

別紙様式8
NO. /

住宅名 :

管理NO.	階別	設置場所 (住戸番号)	差動式スポット 感知器 [個]	定温式スポット 感知器 [個]	煙 感知器 [個]	点 検 記 録						備 考			
						R2年	R3年	R4年	R5年	R6年					
						2	8	2	8	2	8	2	8	2	
		合計													

注1:点検記録欄には、未点検の場合には○印、確認ヘガキの返信が場合には□印を記入すること。

名 称			防 火 者 管 理 者	
所 在 地			点検実施 責 任 者	
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 総合点検 （設備等設置維持計画 による点検）	点検年月日	平成 年 月 日～ 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
非常警報器具及び設備	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
配線	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良	異常ありません。		
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

【参考様式－２】消防用設備点検における不在住戸への確認はがき

住戸内消防用設備機器の点検について

※ 該当するものに○印をつけてください。

- I. 先日の点検日にご不在のため、今回点検ご希望の場合、ご都合の良い日時をご連絡下さい。

点検施工会社：

連絡先電話番号：

- II. 機器状態を確認したので、下記の質問事項に回答します。

1. 【消火器に関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器の安全栓がはずれて (いる・ない)

(蓄圧式のみ)

3). 機器の指示圧力計が緑色範囲内に (ある・ない)

2. 【避難ハッチに関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). ハッチの上に障害物が (ある・ない)

2). 上部の開口部から床までに避難の障害物が (ある・ない)

3. 【火災感知器に関わる質問事項】 該当（する・しない）

1). 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)

2). 機器が脱落しているものが (ある・ない)

3). 機器の取付状態が不安定なものが (ある・ない)

確認日 年 月 日

住宅名

号棟

号室

点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置

消防用設備等の種類	表示位置
消火器	本体容器
屋内消火栓	加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
スプリンクラー設備	加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体
共同住宅用スプリンクラー設備	
水噴霧消火設備	
泡消火設備	加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格納箱の前面
不活性ガス消火設備	制御盤の前面及び手動起動装置の操作部（移動式の場合は、赤色灯火の直近）
ハロゲン化物消火設備	
粉末消火設備	
屋外消火栓設備	加圧送水装置等の制御盤の制御盤の前面及び消火栓箱の前面
動力消火ポンプ設備	ポンプ銘板の直近
パッケージ型消火設備	格納箱の前面
パッケージ型自動消火設備	
自動火災報知設備	受信機の前面
共同住宅用自動火災報知設備	玄関部のパイプシャフト内又はメーターボックス扉内
住戸用自動火災報知設備	
ガス漏れ火災警報器	受信機の前面
非常警報器具及び設備	操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体
共同住宅用非常警報設備	
避難器具	格納箱又は本体
誘導灯	開閉器の直近
消防用水	標識又は採水口の直近
排煙設備	制御盤の前面
連結散水設備	送水口本体又は標識の直近
連結送水管	送水口本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前面
非常コンセント設備	開閉器の直近
総合操作盤	操作部の前面

※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあつては、代表できる部分に一箇所とすることができる。

追加仕様書

Ⅲ 消火器取替仕様

- (1) 消火器仕様はABC粉末の蓄圧式・鋼板製・フック用受け金具付・宮城県文字入り（シールタイプ）・エコマーク付・リサイクルシール付とする。
- (2) 「宮城県」の文字入り：25角白文字（・4型・6型）、35角白文字（・10型・20型）
- (3) エコマーク：再生消火薬剤を20%以上使用回収及びリサイクルシステム
- (4) リサイクルシール：消火器の廃棄する場合は、消火器工業会が契約を結んだ収集運搬・保管・リサイクル処理施設で処理、リサイクルシールの貼付により書類が簡素化、新品消火器は製品出荷時に廃棄費用を徴収する前払い方式によるリサイクル。
- (5) リサイクルシール代金は非課税対象となります。