

設計図書等に関する質問・回答書

令和 8 年 8 月 20 日

商号又は名称
代 表 者 名

工 事 番 号	8-市災害-01
工 事 名	塩竈市営伊保石住宅火災室復旧工事

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	・電灯分電盤は「取替」になっておりますが、その仕様をお教え下さい。	・主幹 ELB40A 契約B7 [°] -ス付12分岐 (2P2E×6) とします。
2	・台所換気扇（レンジフード）は「取替」になっておりますが、その仕様をお教え下さい。	・深型レンジフードファン 自然給気タイプ 三菱製V-604KQE9同等品とします。
3	・給湯リモコンは「取替」になっておりますが、その仕様をお教え下さい。	・既設給湯器GT-C2052SAWX (ノーリツ製) に対応するものとします。
4	・水栓操作盤は「取替」になっておりますが、その仕様をお教え下さい。	・水抜栓操作盤は、駆動部1台用とし、 竹村製作所製NRZ-C1同等品とします。

令和 8 年 8 月 25 日

回答者

宮城県住宅供給公社

住宅管理部長（公印省略）