

設計図書等に関する質問・回答書

令和 7 年 9 月 18 日

商号又は名称

代表者

(印)

工 事 番 号 7-市町維-17

工 事 名 岩沼市営・名取市営住戸用火災報知器取替工事

番号	質問事項	回答事項
①	請負工事における提出書類フローの中に、建退共証紙購入状況報告書とありますが、弊社は建退共ではなく中退共に加えております。その場合にはどのようにすれば良いですか？	建退共等への加入は問いません。 提出不要です。
②	通常火災報知器などの、防災設備の工事をする場合は、消防設備士甲4類が必要な資格になると思いますが、そのような資格保持者は必要ですか？	不要です。
③	設計交換数量とは何ですか？見積書作成する場合は、合計数量をもとに積算でよろしいでしょうか？	施工拒否住戸等の発生を見込んでいるため、施工対象住戸数に対し90%の施工率とします。 熱式196個 煙式772個の交換とします。 施工可能住戸が多く、想定交換個数を超えた場合は別途協議とします。

令和 7 年 9 月 30 日

回答者
宮城県住宅供給公社 住宅管理部長
(公印省略)

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

設計図書等に関する質問・回答書

令和 7 年 9 月 18 日

商号又は名称

代表者

(印)

工 事 番 号 7-市町維-17

工 事 名 岩沼市営・名取市営住戸用火災報知器取替工事

番号	質問事項	回答事項
①	取り外した火災報知器専用リチウム電池の処分についてですが、何社か産廃処分業者に問い合わせたところ①宮城県内に中間処理施設がない②リチウム電池の処分が厳しくなったために引き受けが出来ないといわれました(交渉継続中)仕様書には、産廃処理委託契約書の写しが必要との事でしたので、どこでの引き取り・処分を想定されているのでしょうか？具体的に教えて頂けると助かります。	一般社団法人JBRC等を利用し電池のリサイクルを図ること。 なお、処分に掛かる費用は本工事に含まれます。
②	ある産廃業者から言われたのですが、仮に引き取り出来たとしても、リチウム電池を本体から取り外して絶縁シートを張り付けないと引き取ってもらえないらしいので、その費用も想定されてますでしょうか？	想定しております。

令和 7 年 9 月 30 日

回答者
宮城県住宅供給公社 住宅管理部長
(公印省略)

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。