

設計図書等に関する質問・回答書

令和 7 年 9 月 24 日

商号又は名称

代表者

(印)

工 事 番 号	7-県営維-04	
工 事 名	県営七北田住宅ほか13団地外壁等仕上塗材石綿含有調査業務委託	
番号	質問事項	回答事項
①	県営広瀬住宅につきまして 検体数が 3 となっておりますが、 採取場所 外壁・軒天 もう一か所は何処に なりますでしょうか。	外壁、バルコニー上裏、階段室出入口上裏 を想定しております。
②	県営岩沼亀塚住宅につきまして 屋上までは階段等がございますでしょうか。 また、屋上の何処の部材が検査対象にな りますでしょうか。	屋上までは階段室最上階天井部に点検口が あり、タラップより屋上へ上がれます。 また、屋上検査対象は屋上防水材が対象と なります。
③	高所作業車は必要になりますでしょうか。	検体採取箇所で大高所作業車が必要な 場所はありません。

令和7年 9 月 30 日

回答者
宮城県住宅供給公社
(公印省略)

住宅管理部長

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。