

設計図書等に関する質問・回答書

令和 7 年 9 月 22 日

商号又は名称

代表者



工 事 番 号	7-市町維-20	
工 事 名	石巻市宮水押住宅ほか雑排水管調査・清掃業務委託	
番号	質問事項	回答事項
①	《B.排水管洗浄使用》1 清掃範囲 について質問します。 「清掃は、第一桝又は最下階の掃除口よりノズルを注入し、最下階から最上階までの供用管を洗浄する。」とありますが。排水管の構造上ノズルが上階方向に進まない場合や、上階方向に進んだとしても最上階まで到達しない場合、また、逆流事故の危険性((例)3階建ての住宅で排水立管を洗浄中に2階部分でノズルが横枝管に入ってしまう2階の居室内で汚水が飛び散る)がある場合の対応はどのようにすればよろしいですか。	トーラー等の使用に切換える等協議の上、実施して下さい。
②	《C排水管調査仕様》について質問します。提出する成果品に電子データ(DVD)は必要ですか。 成果品に電子データと図書がある場合、仕様はありますか。	不要です。

令和 7 年 9 月 30 日

回答者
宮城県住宅供給公社
(公印省略)

住宅管理部長

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。