様式第５号

設計図書等に関する質問・回答書

令和　8 年 10 月 22 日

商号又は名称

代表者　　㊞

工　事　番　号	８－市経常－02
工　　事　　名	気仙沼市営鹿折住宅ほか給水ポンプ取替等工事

番号	質問事項	回答事項
1	図面番号9、10、11(南郷住宅)の工事概要に 太線部のポンプ、制御盤及び防振架台、付属配管の取替となっていますが 交換部品リストには記載がありません。 交換対象でしょうか。 交換の場合、既設の製造番号等の情報が 必要となりますので現地調査が必要ですが 可能でしょうか。宜しくお願いいたします。	ポンプ、制御盤及び防振架台、付属配管は本工事の対象外となり、交換部品リストが対象となります。

令和　8 年 10 月 28 日

回答者
宮城県住宅供給公社　　住宅管理部長
（公印省略）

※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。